

Нужно ли дополнительно к ежегодной проверке знаний повышать раз в 5 лет квалификацию по эксплуатации и безопасному обслуживанию электроустановок?

Вопрос

Организация - производственный объект 3 класса опасности. Если наши сотрудники (электрики, главный инженер и главный механик) ежегодно проходят проверку знаний (подтверждение группы) по "Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до и выше 1000 В", нужно ли им дополнительно к этому раз в пять лет обучаться по "Техническая эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителя"?

Ответ

Для электротехнического персонала предусмотрена не только ежегодная проверка знаний с подтверждением группы по электробезопасности, но и повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

Соответственно, вашим работникам (электрикам, главному инженеру и главному механику) нужно дополнительно к ежегодной проверке знаний проходить повышение квалификации по технической эксплуатации и безопасному обслуживанию электроустановок один раз в пять лет.